

TERMINOS DE REFERENCIA PARA MEJORA ELECTRICA A ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SISALRIL

OBJETIVO:

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la **“Mejora Electrica a Estructura del Edificio de la SISALRIL”**.

PREPARACION DE COTIZACIONES:

Las cotizaciones deberán ser redactadas en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el ofertante podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción fiel al idioma español, en cuyo caso prevalecerá la traducción para los efectos de la interpretación de la cotización.

PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES:

- ❖ Las ofertas serán entregadas por correo electrónico o en las oficinas de la SISALRIL, ubicadas en la Av. 27 de febrero No. 261, Piantini; teléfono (809) 227-0714 extensión 205/308/222.
- ❖ Las cotizaciones deben estar firmadas y selladas por el oferente, especificando la validez que sea solicitada.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- ❖ Forma de pago: crédito 30 días
- ❖ Validez de la cotización: 30 días
- ❖ Tiempo de entrega: N/A
- ❖ Fecha límite recepción de oferta: lunes 28 de enero de 2019 hasta las 4:00 p.m.
- ❖ Tiempo del Contrato: N/A

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

REQUISITOS PARA EL OFERENTE:

- ❖ Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
- ❖ Certificación de pago de sus obligaciones fiscales a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



R.5



- ❖ Certificación de pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- ❖ Registro de Proveedor del Estado (RPE).
- ❖ El oferente debe proveer documentación que permita evaluar la propuesta técnica de conformidad con los términos de referencia que se especificaran más adelante en el presente documento.
- ❖ Para información adicional escribir al email: c.rodriguez@sisalril.gob.do / a.delarosa@sisalril.gob.do
- ❖ Registro Mercantil al día

GARANTIA DE LOS BIENES

- ❖ La que aplique al bien adquirido

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- ❖ Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (**US\$10.000,00**), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

- ❖ La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.
- ❖ La adjudicación se hará al oferente de mayor cumplimiento e idoneidad y menor costo evaluado de aquellos que satisfagan el interés institucional.

ENTREGA DE LOS BIENES

- ❖ El comprador deberá recibir los bienes detallados en las Especificaciones Técnicas en las fechas estipuladas en las mismas.



• Av. 27 de Febrero No. 261 • Edificio SISALRIL • Ensanche Piantini • Santo Domingo, R.D.

• Ofic. Princ.: 809-227-0714 • Servicio al Usuario: 809-227-4050 • Sgto.: 809-724-0556
• Fax: 809-540-3640 • Email: ofau@sisalril.gob.do • Website: www.sisalril.gob.do



- ❖ El proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al destino final.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.00	ACOMETIDA MEDIA TENSION EN POSTE DE ENTRADA EN LA AVE. 27 DE FEBRERO		
1.01	SUSTITUCION DE CRUCETAS PARA COLOCACION DE CUT OUT.	2.00	UD
1.02	REPLAZO DE SISTEMA DE CUT-OUT.	3.00	UDS
1.03	REPLAZO DE CONO ALIVIO.	3.00	UDS
1.04	REPLAZO DE PARARRAYOS.	3.00	UDS

No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
2.00	REVISION DE SUBESTACION, ENTRADA MEDIA TENSION.		
2.01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CUT-OUT.	3.00	UDS
2.02	REEMPLAZO DE TERMINALES DE ALUMINIO EN CABLE URD.	3.00	UDS
2.03	REPLAZO DE FUSIBLES PARA BARRA 12.5Kv.	3.00	UDS



[Handwritten signature]
P.J.



No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
3.00	MANTENIMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMADORES.		
3.01	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES INCLUYENDO MEDICION DE VOLTAJE, REVISION DE ACEITE Y JUNTAS.	3.00	PA
3.02	CAMBIO DE JUMPER URD ENTRE BANCOS DE TRANSFORMADORES	40.00	pies
3.03	REPLAZO DE CABLES 350 MCM.	40.00	pies
3.04	REPLAZO DE CONOS DE ALIVIO	4.00	UDS
3.05	CAMBIO DE PARARRAYOS	4.00	UDS
3.06	CAMBIO DE COUT OUT	4.00	UDS

No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
4.00	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION EN AREA BAJA TENSION.		
4.01	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ANCLAJE (TRATAMIENTO DE OXIDO Y LIMPIEZA).	1.00	PA
4.02	MANTENIMIENTO DE TRANSFER SWICH EN SUBESTACION (6)	6.00	PA
4.03	CAMBIO DE TEMPORIZADORES	6.00	PA
4.04	CAMBIO DE FUSIBLES	6.00	PA



[Handwritten signature]

R.S.



• Av. 27 de Febrero No. 261 • Edificio SISALRIL • Ensanche Piantini • Santo Domingo, R.D.

• Ofic. Princ.: 809-227-0714 • Servicio al Usuario: 809-227-4050 • Sgto.: 809-724-0556

• Fax: 809-540-3640 • Email: ofau@sisalril.gob.do • Website: www.sisalril.gob.do

No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
5.00	REPARACION DE TRANSFER INSTALADO FUERA DE SUBESTACION.		
5.01	REPARACION DE TRANSFER DE LA SUBESTACION.	1.00	UD
5.02	CUARTO ELECTRICO INSTALACION DE LAMPARAS, TIPO LED, ESTANCA Y HERMETICAS.	4.00	UDS
5.03	INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN CUARTO ELECTRICO	1.00	UDS
5.04	ROTULACION E IDENTIFICACION DE PANELES ELECTRICOS	1.00	UDS
5.05	PROTECCION DE BANCO DE TRANSFORMADORES EN MALLA CICLONICA	1.00	UD

Nota: el oferente debe realizar un levantamiento previo al envío de su propuesta.


Lic. Castulo Rodriguez
 Gerente de Compras y Contrataciones




Ing. Ramon Jimenez
 Gerente de Servicios Generales

